

十七、采购需求偏离表

采购计划编号：古财采计-2024-000053

项目名称：古丈县城市综合交通枢纽（一期）工程电梯采购项目

序号	磋商文件章节条款号	磋商文件要求	磋商文件应答	偏离说明
1	第四章 采购需求	2. 1、技术规格：DT1 轿厢尺寸： 1400mm*2100mm*2400mm	第十五条、采购需求响应（2）投标产品技术规格表 DT1 轿厢尺寸：1500mm*1600mm*2400mm	招标文件未规定带★为实质性响应。根据国标要求，载重 1000kg 的轿厢面积最大不能超过 2.4 平方米，招标轿厢尺寸面积为 2.94 平方米，已超国标要求。投标人按国标最大轿厢尺寸。
2	第四章 采购需求	3. 3、技术规格：货梯 DT3 产品型号：无机房货梯 1000kg 1.0m/s	第十五条、采购需求响应（2）投标产品技术规格表 DT3 载重：2000kg 1.0m/s	正偏离。根据招标要求，DT3 为货梯，且井道净尺寸为 3500mm*2400mm，符合货梯井道尺寸要求。
3	第四章 采购需求	其他未列明条款	其他未列明条款	响应
			投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。	

备注：（1）投标人如果对磋商文件响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其**投标无效**。

投标人名称（盖单位公章）：湖南省捷讯机电设备有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2024 年 12 月 18 日